Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
UNII EUROPEJSKIEJ NR 1487

02–676 Warszawa, ul. Postępu 9

PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
BADANIA
AB 115

LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

NR CERTYFIKATU AB 115

Ilość stron 3

Numer egz. 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 30/LB/2018

NAZWA WYROBU: WYCIERACZKA OBIEKTOWA

ZLECENIODAWCA: UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK
RAFAŁ REJMISZ
UL. DZIADOSZAŃSKA 10
61-248 POZNAŃ

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 19.01.2018 r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 02.02.2018 r.

WYKONAWCA: technik Jacek Kamiński
mgr inż. Marcin Pożarowszczyk
mgr inż. Robert Sytek

Warszawa, dnia 12.02.2018 r.

1. Przedmiot badania

Próbka okładziny obiektowej następującego typu:

- WYCIERACZKA OBIEKTOWA UNIMAT R [Rubber]

Producent: UNIMAT fabryka wycieraczek
Rafał Rejmisz
Ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań

Liczność próbki: 1 sztuka o wymiarach 100 x 50 cm
Oznaczenie próbki: TL/IV/P/015/2018
Próbki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez Zleceniodawcę.

2. Zakres badań oraz miejsce ich wykonania:

– oznaczanie krytycznego kąta poślizgu

Zakres badań ustalony przez Zleceniodawcę.
Badanie wykonano w Laboratorium Badawczym Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Postępu 9, 02–676 Warszawa.

3. Metody badań.

DIN 51130:2014–02	Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona.

4. Wyniki badań

4.1. Oznaczanie krytycznego kąta poślizgu.
Wg normy DIN 51130:2014–02 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczanie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona.

Liczność próbki: powierzchnia 0,5 m^2.

Rodzaj próbki	Krytyczny kąt poślizgu	
	Skorygowany średni ogólny kąt akceptowalny α_{ges}	Klasa zdolności przeciwpoślizgowej
WYCIERACZKA OBIEKTOWA UNIMAT R [Rubber]	>40	R 13

5.0. Oświadczenie

5.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
5.2. Sprawozdanie z badań może być powielane wyłącznie w całości, natomiast na fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:
mgr Agnieszka Ducka

Osoba autoryzująca sprawozdanie:
KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze Ceramik i Materiałów Budowlanych
mgr Agnieszka Ducka