



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
UNII EUROPEJSKIEJ NR 1487

**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9



AB 115

**LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

**AKREDYTOWANE PRZEZ
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI**

NR CERTYFIKATU AB 115

Ilość stron 3

Numer egz. 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 29/LB/2018

NAZWA WYROBU: WYCIERACZKA OBIEKTOWA

ZLECENIODAWCA: UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK
RAFAŁ REJMISZ
UL. DZIADOSZAŃSKA 10
61-248 POZNAŃ

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 19.01.2018 r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 02.02.2018 r.

WYKONAWCA: technik Jacek Kamiński
mgr inż. Marcin Pożarowski
mgr inż. Robert Sytek

Warszawa, dnia 12.02.2018 r.

LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 29/LB/2018	strona 2 / 3
--	---	--------------

1. Przedmiot badania

Próbka okładziny obiektowej następującego typu:

- WYCIERACZKA OBIEKTOWA UNIMAT B [Brush]

Producent: UNIMAT fabryka wycieraczek

Rafał Rejmisz

Ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

Liczność próbki: 1 sztuka o wymiarach 100 x 50 cm

Oznaczenie próbki: TL/IV/P/015/2018

Próbki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez Zleceniodawcę.

2. Zakres badań oraz miejsce ich wykonania:

– oznaczanie krytycznego kąta poślizgu

Zakres badań ustalony przez Zleceniodawcę.

Badanie wykonano w Laboratorium Badawczym Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa.

3. Metody badań.

DIN 51130:2014-02

Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona.

4. Wyniki badań

4.1. Oznaczanie krytycznego kąta poślizgu.

Wg normy DIN 51130:2014-02 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczanie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona.

Liczność próbki: powierzchnia 0,5 m².

LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 29/LB/2018	strona 3 / 3
---	---------------------------------------	--------------

Rodzaj próbki	Krytyczny kąt poślizgu	
	Skorygowany średni ogólny kąt akceptowalny α_{ges}	Klasa zdolności przeciwpoślizgowej
WYCIERACZKA OBIEKTOWA UNIMAT B [Brush]	>40	R 13

5.0. Oświadczenie


5.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

5.2. Sprawozdanie z badań może być powielane wyłącznie w całości, natomiast na fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:


mgr Agnieszka Duka

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

mgr Agnieszka Duka